



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640494

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2-32**, NC1-32**, CJX2-32**N, NC1-32**N, CJX2-32**FZ, NC1-32**FZ (**=
触头种类和数量); 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月11日 有效期至: 2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304640494

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJX2-32**, NC1-32**, CJX2-32**N, NC1-32**N, CJX2-32**FZ, NC1-32**FZ (**=触头种类和数量)

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:50A;

Ue:AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/50A,380V/400V/50A,660V/690V/50A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/32A,380V/400V/32A,660V/690V/21A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/12A,380V/400V/12A,660V/690V/7.5A;

Us:

AC24V,36V,42V,48V,110V,120V,127V,200V,208V,220V,230V,240V,277V,380V,400V,415V,

440V,460V,480V,500V,525V,550V,600V,660V(50Hz、50/60Hz、60Hz);

DC24V,36V,48V,54V,60V,110V,127V,220V;

CJX2-32**, NC1-32**, CJX2-32**N, NC1-32**N : IP20 (仅适用于正前侧);

CJX2-32**FZ, NC1-32**FZ: IP50 (不含接线端子);

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC;


Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:380V/400V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:220V/250V/0.15A

型号解释:

CJ X 2 - □ □ □ □ □



特殊代号:FZ

常规: 省略不写, N: 表示可逆接触器

触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)

10 表示三常开主触头, 一常开辅助触头

01 表示三常开主触头, 一常闭辅助触头

基本规格代号, 用380V/400V、AC-3的额定工作电流数值表示设计序号

小型

交流接触器

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640494

证书附页：第 2 页 共 2 页

NC

1-□□

□□

□

□

特殊代号:FZ

常规：省略不写，Z：表示直流操作，N：表示可逆交流接触器触头种类和数量，用数字表示：（可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量）

10 表示三常开主触头，一常开辅助触头

01 表示三常开主触头，一常闭辅助触头

基本规格代号，用380V/400V、AC-3的额定工作电流数值表示

设计序号

交流接触器

企业特征代号

注：型号解释所有内容体现在产品正面，产品侧面铭牌仅体现第 1、2、3、4、6、7位。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司