

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2023980307001437



浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：NM5PDS-250F、NM5PDS-250H、NM5PDS-250Q、NM5PDS-250R；详见附件  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：温州正泰电器科技有限公司  
生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠  
电话：0577-62877777  
电子邮箱：cwz@chint.com  
指定签字人：

自我声明时间：2023-12-25  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001437

产品系列、型号、规格(附件):

NM5PDS-250F、NM5PDS-250H、NM5PDS-250Q、NM5PDS-250R;  
Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC380V/AC400V/AC415V;  
In:125A, 140A, 150A, 160A, 170A, 175A, 180A, 200A, 225A, 240A, 250A;  
F型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=36kA, Icu=36kA;  
H型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=36kA, Icu=50kA;  
Q型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=50kA, Icu=50kA;  
R型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=50kA, Icu=70kA;  
脱扣级别:5、10A、10、20、30;  
选择性类别: A类; 极数: 3P; 适用于隔离用; 适用频率: 50Hz/60Hz;  
配用的辅助触头: (CQC22107346397)  
1NO+1NC; 2NO+2NC;  
Ui:500V; Ith:5A;  
AC-15,Ui/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A; DC-13,Ui/Ie:DC110V/DC220V/DC250V/0.14A;  
符合附录 N 的电子附件:  
欠压脱扣器: Uimp: 4kV; Ui: 500V; AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V;  
(50Hz/60Hz);  
电动操作机构: Uimp: 4kV; Ui: 500V;  
AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、DC24V、DC110V、DC220V/D  
C250V; AC(50Hz/60Hz)/DC;

型号解释:

N M S PD S - (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 专供产品
- (5) 电子式
- (6) 壳架等级电流
- (7) 短路分断能力级别代号(见注 1)

注 1: 短路分断能力级别代号: 适用型(代号 F), 较小型(代号 H), 高分断型(代号 Q), 限流型(代  
号 R)。

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-25  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。