



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665855

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NXMN-W800S、H； NXMNP-W800S、H； NXMNF-W800S、H； NXMNH-W800S、H；
NXMNS-W800S、H； NXMNSP-W800S、H； NXMNSF-W800S、H； NXMNSH-W800S、H；
NXMN-1000S、H；NXMNP-1000S、H； NXMNF-1000S、H；NXMNH-1000S、H； NXMNS-1000S、
H； NXMNSP-1000S、H； NXMNSF-1000S、H； NXMNSH-1000S、H；具体参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665855

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXMN-W800S、H; NXMNP-W800S、H; NXMNF-W800S、H; NXMNH-W800S、H; NXMNS-W800S、H; NXMNSP-W800S、H; NXMNSF-W800S、H; NXMNSH-W800S、H; NXMN-1000S、H; NXMNP-1000S、H; NXMNF-1000S、H; NXMNH-1000S、H; NXMNS-1000S、H; NXMNSP-1000S、H; NXMNSF-1000S、H; NXMNSH-1000S、H;
Ui:1000V; Uimp:12kV;
Ue:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,AC660V/690V;
In:630A、700A、750A、800A
(NXMN□□-W800S、H);
In:630A、700A、750A、800A、900A、1000A(NXMN□□-1000S、H);
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、电子式
额定短路分断能力:
S 型:
(AC220V/ AC230V/ AC240V)/ (AC380V/AC400V/AC415V) /
(AC660V/AC690V)
Icu=75kA/50kA/15kA, Ics=50kA/36kA/13kA;
H 型:
(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V) /
(AC660V/AC690V)
Icu=100kA/70kA/20kA, Ics=75kA/50kA/15kA;
额定短时耐受电流 Icw(kA/s):12kA/1s (仅电子式);
适用频率: 50Hz/60Hz;
选择性类别:A 类 (热磁式、电磁式), B 类 (电子式);
脱扣级别:
热磁式: 10、20、30; 电子式: 5、10A、10、20、30
极数: 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P (3 个保护极, N 极可开闭), 4P;
适用于隔离(3P+N 除外);
配用的辅助触头: (CQC22107346397)
1NO+1NC; 2NO+2NC; 3NO+3NC
Ith:5A;
AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665855

证书附页：第 2 页 共 2 页

DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器

Us:AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、

AC380V/AC400V/AC415V,50/60Hz,DC24V、DC110V、DC220V/DC250V;

电动操作机构

Us:AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V,

50/60Hz,DC24V、DC110V、DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器

AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,

DC24V,DC110V,DC220V/DC250V

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司