



# 产品认证证书

证书编号: CQC22012369253

发证日期: 2022 年 11 月 30 日

有效期至: 长期有效

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 温州正泰电器科技有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号** 剩余电流保护断路器  
NM3LFC-100, NM3LC-100, NM3LFC-125, NM3LC-125;具体参数和型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC22012369253

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM3LFC-100, NM3LC-100, NM3LFC-125, NM3LC-125

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ue: AC380V/400V/415V;

In:100A(Ir:50A~100A 连续可调),125A(Ir:50A~125A 连续可调);

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:25kA;

Icu:36kA;

Icw:1.5kA/1s;

$I\Delta n=30\text{mA}/50\text{mA}/100\text{mA}/150\text{mA}/200\text{mA}/300\text{mA}/400\text{mA}/500\text{mA}/600\text{mA}/800\text{mA}/1000\text{mA}$  (可调);

选择性类别:A;

3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭);

不适用于隔离;

额定剩余动作类型: AC 型(延时型,非延时型,30mA 仅非延时型);

漏电脱扣器的类型: 电子式;

$I\Delta m: 12.5\text{kA};$

整体式;

重合闸方式: TD 型;

重合闸延时时间: 20s~60s



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC22012369253

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

- N M 3 L FC-125 C/□/□  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)(8)(9)
- (1) 企业特征代号
  - (2) 塑料外壳式断路器
  - (3) 设计序号
  - (4) 剩余电流保护断路器
  - (5) 功能代号: FC 表示具有费控功能、C 表示具有自动重合闸功能
  - (6) 额定电流 (A): 100、125
  - (7) 短路分断能力级别代号: C
  - (8) Y: 液晶显示  
B: 蓝牙功能  
YB: 液晶显示+蓝牙功能
  - (9) 载波模块  
S: 单模  
D: 双模



中国质量认证中心