

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307863279

发证日期: 2020年11月25日

有效期至: 2031年03月05日

委托人名称 及注册地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称 及注册地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称 及生产地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NBHLE-32、NBHLG-32、NBHLE-32H; 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陈昕

陆楠

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2016010307863279

纸 号:

NBHLE-32、NBHLG-32、NBHLE-32H

U_{imp} : 4kV;

U_i : 500V;

U_e : AC220V/AC230V/AC240V (1P+N、2P)、
AC380V/AC400V /AC415V (3P、3P+N、4P);

I_n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A;

瞬时脱扣类型: NBHLE-32、NBHLE-32H: B型、C型、D型;

NBHLG-32: C型

$I_{\Delta n}$:

NBHLE-32、NBHLE-32H: 0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A/AC型

NBHLE-32: 0.03A、0.1A、0.3A/A型

NBHLG-32: 0.03A/AC型

额定剩余动作类型: A型(仅适用于NBHLE-32)、AC型/电子式;

$I_{\Delta m}$: 630A;

I_{cs} : 6kA (NBHLE-32、NBHLG-32); 7.5kA (NBHLE-32H);

I_{cn} : 6kA (NBHLE-32、NBHLG-32); 10kA (NBHLE-32H);

极数: NBHLE-32: 2P、3P、4P; 1P+N (1个保护极, N极常通), 3P+N (3个保护极, N极常通)

NBHLG-32: 1P+N (1个保护极, N极常通)、2P;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2016010307863279

第 2 页 共 2 页

纸 号：

NBHLE-32H: 2P;
适用于隔离 (1P+N, 3P+N 除外);

型号解释:

N	BH	L□	—32	□	功能代号 (H: 高分断)
					额定代号 (A)
					功能代号 (LE: 电子式 RCBO, LG: 带过压保护)
					类别代号
					企业特征代号

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心