

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107371475

发证日期: 2023 年 05 月 30 日

有效期至: 2032 年 12 月 07 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 鼎佳电器有限公司  
及生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇新光大道 A1-A9 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流保护断路器  
NXMSPLE-400、NXMSPLE-630、NM2LC-400□/A、NM2LC-630□/A ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 12 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107371475

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXMSPLE-400、NXMSPLE-630、NM2LC-400□/A、NM2LC-630□/A;

Ui:1000V;Uimp:8kV;Ue:AC400V;In:400A(160A~400A 可调),630A(315A~630A 连续可调);

过电流脱扣器类型:电子式;M 型(NM2LC-400□/A、NM2LC-630□/A):Ics:50kA,Icu:65kA,Icw:

10kA/1s;H 型(NM2LC-400□/A、NM2LC-630□/A):Ics:65kA,Icu:85kA,Icw:10kA/1s;S 型

(NXMSPLE-400、NXMSPLE-630):Ics:50kA,Icu:65kA,Icw:10kA/1s;H 型(NXMSPLE-400、

NXMSPLE-630):Ics:65kA,

Icu:85kA,Icw:10kA/1s;剩余电流脱扣器类型:电子式;IΔn:非延时型:

30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA

分级可调;延时型:50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA

/800mA/1000mA 分级可调;额定剩余动作类型:AC 型;IΔm:25%Icu;选择性类别:B 类;极数:3P+N(三

个保护极,带不可开断中性线,不适用于隔离用);4P(三个保护极,带可开断中性线,适用于隔离用);自

动重合闸时间:20s~60s(仅 NM2LC,且 30mA 档不具备重合闸功能);

型号解释:

N    M    2    LC    -   □ / □ / □ / □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1)企业代号

(2)类别代号

(3)设计序号

(4)功能代号

(5)额定电流(A)400、630

(6)分断能力代号:H(省略不写):高分断型;M 普通型

(7)显示方式代号:Y(省略不写):液晶显示;S 数码管显示

(8)控制器类型:A 基本型

N    XMS    P    LE    -   □    □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)企业代号

(2)类别代号

(3)行业代号

(4)功能代号

(5)额定电流(A)400、630

(6)分断能力代号:S、H



中国质量认证中心