



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640472

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

NR4-25; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC690V; Ie: 0.1-0.16A、0.16-0.25A、0.4-0.63A、0.63-1A、0.8-1.25A、1-1.6A、1.25-2A、1.6-2.5A、2-3.2A、2.5-4A、3.2-5A、4-6.3A、5-8A、6.3-10A、8-12.5A、10-16A、12.5-20A、16-25A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; IP20 (正前侧); 配用辅助触头 (本体): 1N01NC; Ith: 6A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/1.1A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月11日 有效期至: 2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

