

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980301005881

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：智能组合式低电压并联电容器（低压成套无功功率补偿装置）
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 15576-2020; GB/T 7251.8-2020
生产企业名称：温州正泰电容器有限公司
生产企业地址：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海二道1318号B厂房

联系人：陈文忠
电话：1359026****
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-12-15
自我声明地点：浙江省温州市

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980301005881

产品系列、型号、规格:

BAGB 主母线: $I_n A = 45.6 A \sim 2.3 A$, $I_{cc} = 15 kA$; $U_e = 400 V$, $U_i = 690 V$; $40 kvar \sim 2 kvar$, 三相补偿; $50 Hz$; IP30, 户内型; 控制投切电容器的元件类型: 复合开关(可控硅+磁保持继电器); 最大补偿回路数: 2路; 具有遥控、遥测、遥信、遥调功能

联系人:

陈文忠

电话:

1359026****

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2023-12-15

自我声明地点:

浙江省温州市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。