



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305666948

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NH42B□-16/□SZ□、NH42B□-20/□SZ□、NH42B□-25/□SZ□、NH42B□-32/□SZ□、NH42B□-40/□SZ□、NH42B□-63/□SZ□、NH42B□-80/□SZ□、NH42B□-100/□SZ□；Ue：AC230V（2P）、AC400V（3P、4P）；Ie：16A、20A、25A、32A、40A、63A、80A、100A；Ui：1000V；Uimp：8kV（主回路）、2.5kV（控制回路）；Ith：100A；Icm（峰值）：6kA；Icw：6kA/30ms；使用类别：AC-33iB；电器级别：PC级；TSE型式：ATSE；极数：2P、3P、4P；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305666948

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

N H 42 B □ - □ / □ SZ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号
- (2) 开关
- (3) 设计序号
- (4) 表示第二代
- (5) “F”表示青峰系列代号，无表示常规产品
- (6) 额定工作电流 (A)：16、20、25、32、40、63、80、100
- (7) 极数：2-二极，3-三极，4-四极
- (8) 双电源自动转换
- (9) 无字符，表示指示灯内接，J：表示指示灯外接

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司