



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635358

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NB5LE-63、NB5LG-63、NB5LE-63ZB、NB5HLE-63、NB5HLG-63、NB5HLE-63ZB、
NB5PLE-63、NB5PLG-63、NB5PLE-63ZB、NB5JLE-63、NB5JLG-63、NB5JLE-63ZB、
NB5GLE-63、NB5GLG-63、NB5GLE-63ZB、NB5NELE-63、NB5NELG-63、NB5NELE-63ZB；
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月30日 有效期至：2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635358

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NB5LE-63、NB5LG-63、NB5LE-63ZB、NB5HLE-63、NB5HLG-63、NB5HLE-63ZB、
NB5PLE-63、NB5PLG-63、NB5PLE-63ZB、NB5JLE-63、NB5JLG-63、
NB5JLE-63ZB、NB5GLE-63、NB5GLG-63、NB5GLE-63ZB、NB5NELE-63、
NB5NELG-63、NB5NELE-63ZB;

Uimp: 4kV; Ui: 500V;

Ue: AC230V/240V(1P+N、2P), AC 400V/415V(3P、3P+N、4P);

In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

瞬时脱扣类型:

NB5 LE-63, NB5 LG-63: B 型, C 型, D 型,

NB5 LE-63ZB: C 型, D 型;

I Δ n: NB5 LE-63: 0.03A, 0.05A, 0.1A, 0.3A/AC 型; 0.03A, 0.1A, 0.3A/A 型;

NB5 LG-63: 0.03A/AC 型;

NB5 LE-63ZB: 0.03A/AC 型; 0.03A/A 型;

额定剩余动作类型: AC 型、A 型/电子式;

I Δ m: 630A;

Ics: 6kA;

Icn: 6kA;

极数: NB5 LE-63: 1P+N、3P+N(N 极常通, 不适用于隔离), 2P、3P、4P(适用
于隔离);

NB5 LG-63、NB5 LE-63ZB: 1P+N(N 极常通), 2P;

适用于隔离 (1P+N, 3P+N 除外)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司