



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告


新申请 变更 监督 复审 其他:




申请编号: A2018CCC0305-3045938
(任务编号)

产品名称: 行程开关

型 号: YBLX-P1, YBLX-K3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 行程开关</p> <p>型号: YBLX-P1, YBLX-K3</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 4 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2018-12-15</p> <p>完成日期: 2018-12-21</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业 园区长江路2号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: YBLX-P1, YBLX-K3 Ui: 415V, Uimp: 2.5kV; AC-15: Ue/le: AC380V/0.8A, AC220V/1.5A, AC110V/2.8A; DC-13: Ue/le: DC220V/0.15A; Ith: 10A; 防护等级: IP52.</p>	
<p>主检: 朱文华 签字:  日期: 2019-03-20</p>	
<p>审核: 陆维导 签字:  日期: 2019-03-20</p>	
<p>签发: 张 洁 签字:  日期: 2019-03-20</p>	
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 变更情况: 见附页 2. 原 CCC 认可报告编号: 00901-A2014CCC03051839726; 3. 出具原试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所; 4. 原 CCC 证书编号: 2003010305078003; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 	

