



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302668266

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NH8-125 Ui:690V,Uimp:6kV; Ith:32A,63A,100A,125A; Ue:AC230V/240V(1P),
AC400V/415V(2P,3P,4P); Ie:32A,63A,100A,125A; Icw:12Ie/1s(有效
值);Icm:20Ie(峰值); 使用类别:AC-22A; 极数:1P,2P,3P,4P; 外壳防护等级 IP20.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月31日 有效期至:2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

