

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307822636

发证日期: 2021 年 08 月 04 日

有效期至: 2031 年 03 月 10 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 温州正泰电器科技有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号** 万能式断路器  
NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4、NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307822636

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4、NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE; 型号解释详见附件;

额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;

额定绝缘电压(Ui):

NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、

NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4: 1000V, NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE: 1250V;

额定工作电压(Ue): NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、

NXAF32H/4: AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;

NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE: AC800V, AC1000V/AC1150V;

In: NXA32N、NXA32H、NXA32N/4、NXA32H/4、NXA32N/NE、NXA32H/NE、NXA32N/4NE、NXA32H/4NE、NXAF32N、NXAF32H、NXAF32N/4、NXAF32H/4: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3200A;

NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE: 1600A、2000A、2500A、3200A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

NXA32N、NXA32N/4、NXAF32N、NXA32N/NE、NXA32N/4NE、NXAF32N/4:

Ics=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icu=80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=65kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V),

65kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

NXA32H、NXA32H/4、NXAF32H、NXA32H/NE、NXA32H/4NE、NXAF32H/4:



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307822636

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ics=85kA(AC380V/AC400V/AC415V), 70kA(AC440V/AC525V/AC690V);  
Icu=100kA(AC380V/AC400V/AC415V), 70kA(AC440V/AC525V/AC690V);  
Icw=85kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V),  
70kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);  
NXA32HU、NXA32HU/4、NXA32HU/NE、NXA32HU/4NE:  
Icu=50kA, Ics=50kA, Icw=50kA/1s(AC800V),  
Icu=50kA, Ics=50kA, Icw=50kA/1s (AC1000V/AC1150V);  
选择性类别: B;  
极数: 3P, 4P;  
适用于隔离;  
适用频率: 50/60Hz;  
辅助触头(本体):  
4NO4NC, 6NO6NC; Ui: 415V; Ith: 6A;  
Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A; DC-13: DC220V/0.27A,  
DC110V/0.55A;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307822636

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

N	X	A	□	32	□	/	□	□	
市场划分代号: 空: 配电产品; NE: 新能源产品									
极数: 3: 三极, 4: 四极, 三极可不加									
分断能力特征代号: N: 普通分断, H: 较高分断, HU 高电压分断									
断路器壳架等级代号: 32: 3200A									
专供代号: 空: 常规产品; F: 盘厂专用									
万能式断路器代号 (企业)									
设计序号 (企业)									
企业特征代号									



中国质量认证中心