



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-3018334

(任务编号)

产品名称: 刀形隔离器

型 号: HF40-200/4、HF40-160/4、HF40-125/4、
HF40-100/4、HF40-80/4、HF40-63/4、
HF40-200/3、HF40-160/3、HF40-125/3

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 刀形隔离器
 型号: HF40-200/4、
 HF40-160/4、HF40-125/4、
 HF40-100/4、HF40-80/4、
 HF40-63/4、HF40-200/3、
 HF40-160/3、HF40-125/3
 商 标: 正泰/CHINT
 样品数量: 2 台
 样品来源: 工厂送样

收样日期: 2019-03-28
 完成日期: 2019-04-26

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
 工业园区正泰路-1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰
 工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司
 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐
 盘工业区

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 见附页

主检: 刘丽丽 日期: 2019-04-28

审核: 程彦敏 日期: 2019-04-28

签发: 魏秋媛 日期: 2019-04-28



备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
生产企业地址变更	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
配用的辅助参数更正	Ui: 380V; AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.79A	Ui: 250V; AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.79A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.1A
原证书编号	2009010302378127	
原测试报告编号	C009-A2008CCC0302-688560	
原检测单位	上海电器设备检测所	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
I/1	温升	8.3.3.1	见试验报告 C009-A2008CCC03 02-688560
2	介电性能	8.3.3.2	
3	泄漏电流	8.3.3.5	
4	操动器机构的强度	8.3.3.7	
II/5	操作性能	8.3.4.1	
6	验证介电性能	8.3.4.2	
7	泄漏电流	8.3.4.3	
8	验证温升	8.3.4.4	
III/9	短时耐受电流	8.3.5.1	
10	短路接通能力	8.3.5.2	
11	验证介电性能	8.3.5.3	
12	泄漏电流	8.3.5.4	
13	验证温升	8.3.5.5	
14	耐湿热性能	GB/T 14048.1 附录 K	
15	接线端子的机械性能	GB/T 14048.1 8.2.4	
16	抗非正常热和火试验(底座, 手柄)	GB/T 14048.1 8.2.1.1	
17	接线端子机械性能 (HF40-200/4 Ie=200A AC-20A 4P)	GB/T14048.1 8.2.4	合 格
18	电气间隙 (HF40-200/4 Ie=200A AC-20A 4P)	GB/T 14048.1 7.1.4	合 格
	以下空白		