

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2004010307110949

发证日期: 2024 年 02 月 19 日

有效期至: 2031 年 07 月 06 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司  
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器  
NA1P-1000,NA1-1000X,NA1H-1000, NA1P-1000/4,NA1-1000X/4,NA1H-1000/4 ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2004010307110949

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号: NA1P-1000, NA1-1000X, NA1H-1000, NA1P-1000/4, NA1-1000X/4, NA1H-1000/4;

额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;

额定绝缘电压(Ui): 1000V;

额定工作电压(Ue): AC400V, AC690V;

额定电流(In): 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

额定运行短路分断能力(Ics): Ics = 30kA(AC400V), 20kA(AC690V);

额定极限短路分断能力(Icu): Icu = 42kA(AC400V), 25kA(AC690V);

额定短时耐受电流(Icw): Icw = 30kA/1s(AC400V), 20kA/1s(AC690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

配用的辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC;

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.25A, AC230V/1.3A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

### 3.3 型号的解释:

$\frac{N}{1} \frac{A}{2} \frac{1}{3} \frac{□}{4} - \frac{1000}{5} \frac{□}{6} / \frac{□}{7}$

① 企业特征代号

② 万能式断路器代号 (企业)

③ 设计序号 (企业)

④ 行业代号: H: H 系列; P: Power 系列; 空: 其他场合

⑤ 断路器壳架等级电流, 1000: 1000A

⑥ 外观代号: X: 新外观产品; 空: 老外观

⑦ 断路器极数, 3: 三极; 4: 四极, 三极可不加



中国质量认证中心