

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307001594


浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：万能式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：温州正泰电器科技有限公司  
生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠  
电话：0577-62877777  
电子邮箱：cwz@chint.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-08-08  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001594

产品系列、型号、规格:

NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、NXAF40H、NXAF40H/4、NXA40HU、NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE; 详情见附件

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-06-08  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签字:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。




强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001594

产品系列、型号、规格(附件):


型号:  
NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、NXAF40H、NXAF40H/4、  
NXA40HU、  
NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE  
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;  
额定绝缘电压(Ui):  
NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、NXAF40H、NXAF40H/4:1  
000V;  
NXA40HU、NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE:1250V  
额定工作电压(Ue):  
NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、NXAF40H、NXAF40H/4:A  
C380V/AC400V/AC415V、AC440V/AC525V/AC690V;  
NXA40HU、NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE:AC800V、AC1000V/  
AC1150V  
额定电流(In): 3200A、3600A、4000A;  
过电流脱扣器类型:电子式;  
NXA40H、NXA40H/4、NXA40H/NE、NXA40H/4NE、NXAF40H、NXAF40H/4:IC  
s=100kA(AC380V/400V/415V), 75kA(AC440V/AC525V/AC690V);  
ICw=100kA(AC380V/AC400V/AC415V), 75kA(AC440V/AC525V/AC690V);  
ICw=85kA 1s(AC380V/AC400V/AC415V);  
75kA 1s(AC440V/AC525V/AC690V);  
NXA40HU、NXA40HU/4、NXA40HU/NE、NXA40HU/4NE:  
ICw=50kA, ICs=50kA, ICw=50kA 1s(AC800V)  
ICw=50kA, ICs=50kA, ICw=50kA 1s(AC1000V/AC1150V);  
选择件类别: B;  
极数: 3P, 4P;  
适用于隔离;  
适用频率: 50/60Hz;  
辅助触头(本体): 4NO4NC, 6NO6NC;  
Ur: 415V;  
Ith: 6A;  
Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;  
DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A  
型号解释:



联系人： 陈文忠  
电话： 0577-62877777  
电子邮箱： cwz@chint.com  
指定签字人：

自我声明时间: 2021-06-08  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001594

产品系列、型号、规格(附件):

NXA40H, NXA40H/4, NXA40H/NE, NXA40H/4NE, NXAF40H, NXAF40H/4, NXA40HU, NXA40HU/4, NXA40HU/NE, NXA40HU/4NE; Uimp:12kV;  
NXA40H, NXA40H/4, NXA40H/NE, NXA40H/4NE, NXAF40H, NXAF40H/4; Ui:1000V;  
NXA40HU, NXA40HU/4, NXA40HU/NE, NXA40HU/4NE; Ui:1250V ;  
Type of Over-current Release: Electronic;  
NXA40H, NXA40H/4, NXA40H/NE, NXA40H/4NE, NXAF40H, NXAF40H/4:  
Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Icu=100 kA, Ics=100 kA, Icw=85 kA /1s;  
Ue: AC440V/AC525V/AC690V, Icu=75kA, Ics=75kA, Icw=75kA/1s;  
NXA40HU, NXA40HU/4, NXA40HU/NE, NXA40HU/4NE:  
Ue: AC800V, Icu=50 kA, Ics=50 kA, Icw=50 kA /1s;  
Ue: AC1000V/AC1150V, Icu=50kA, Ics=50kA, Icw=50kA/1s;  
In: 3200A, 3600A, 4000A;  
Utilization Category: B; Poles 3P, 4P; Suitability for insulation;  
Rated Frequency:50Hz/60Hz;  
Auxiliary contact:4NO4NC, 6NO6NC; Ui:415V; Ith:6A;  
Ue/Ie:AC-15:AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;  
DC-13:DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-06-08  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。