

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307805197

发证日期: 2021 年 11 月 26 日

有效期至: 2031 年 11 月 26 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
DZ47-60MB,DZ47-60MC,DZ47-60MD; 详细参数见附录

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307805197

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ47-60MB,DZ47-60MC,DZ47-60MD;

Ui:500V;

Uimp:6kV;

Ue:AC230V(1P),AC400V(2P,3P,4P);DC110V(1P 外形),DC220V(2P 外形);

In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,10A,15A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,60A,63A;

过电流脱扣器类型:电磁式,CBI-X(仅有瞬时短路脱扣器,无过载脱扣器

Ics=Icu=6kA(DZ47-60MB,DZ47-60MC:1A-40A);Ics=Icu=4.5kA(DZ47-60MB,DZ47-60MC:50A-63A,DZ47-60MD:1A-63A);

选择性类别:A 类;

极数:1P,2P,3P,4P



中国质量认证中心