



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2022CQC107502-930922




（任务编号）

产品名称： 剩余电流动作断路器

型 号： NB2LE-40ZT、NB2LE-40ZTB

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: NB2LE-40ZT、 NB2LE-40ZTB	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号
商 标: 正泰/CHINT	生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号
样品数量: 12 台	生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号
样品来源: 工厂送样	
收样日期: 2022-06-14	
完成日期: 2022-07-20	
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T16917.22-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NB2LE-40ZT、NB2LE-40ZTB Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣特性: B 型、C 型; IΔn: 30mA 额定剩余动作类型: A 型、AC 型; 电子式; IΔm: 500A; Icn=Ics=6000A; 极数 1P+N (N 极可开闭) 适用于隔离	
主检:  日期: 2022.07.28	(检测机构名称、盖章) 2022 年 07 月 28 日
审核:  日期: 2022.07.28	
签发:  日期: 2022.07.28	
备注: 见附页 1	

## 检验项目汇总表

[illegible]