



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2024CCC0304-4440607

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NXC□-25□, NXC□-25□/N,  
NXC□-32□, NXC□-32□/N,  
NXC□-38□, NXC□-38□/N


检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型    号：NXC□-25□， NXC□-25□/N,NXC□-32□， NXC□-32□/N,NXC□-38□， NXC□-38□/N 商    标：正泰/CHINT 样品数量：9 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-06-03 完成日期：2024-06-17	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号  生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号  生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
--	---

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：  
见附页 1。

主检：王宇 日期：2024.06.19	
审核：李林 日期：2024.06.19	
签发：左晓丽 日期：2024.06.19	

备注：		
变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页2	见附页2
原证书编号	2024010304630551	
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1038109	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

## 附页 1:

NXC-25, NXCF-25, NXC-25/N, NXCF-25/N, NXC-25XM, NXCF-25XM, NXC-25XM/N, NXCF-25XM/N, NXC-32, NXCF-32, NXC-32/N, NXCF-32/N, NXC-32XM, NXCF-32XM, NXC-32XM/N, NXCF-32XM/N, NXC-38, NXCF-38, NXC-38/N, NXCF-38/N, NXC-38XM, NXCF-38XM, NXC-38XM/N, NXCF-38XM/N

Ui:690V;  
Uimp:8kV;  
Ith: NXC-25, NXCF-25, NXC-25/N, NXCF-25/N, NXC-25XM, NXCF-25XM, NXC-25XM/N, NXCF-25XM/N:40A;  
NXC-32, NXCF-32, NXC-32/N, NXCF-32/N, NXC-32XM, NXCF-32XM, NXC-32XM/N, NXCF-32XM/N, NXC-38, NXCF-38, NXC-38/N, NXCF-38/N, NXC-38XM, NXCF-38XM, NXC-38XM/N, NXCF-38XM/N:50A;  
Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;  
NXC-25, NXCF-25, NXC-25/N, NXCF-25/N, NXC-25XM, NXCF-25XM, NXC-25XM/N, NXCF-25XM/N:  
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/40A;  
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/25A, AC380V/400V/25A, AC660V/690V/18A;  
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/25A, AC380V/400V/25A, AC660V/690V/18A;  
NXC-32, NXCF-32, NXC-32/N, NXCF-32/N, NXC-32XM, NXCF-32XM, NXC-32XM/N, NXCF-32XM/N:  
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/50A;  
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/32A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/22A;  
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/32A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/22A;  
NXC-38, NXCF-38, NXC-38/N, NXCF-38/N, NXC-38XM, NXCF-38XM, NXC-38XM/N, NXCF-38XM/N:  
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/50A;  
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/38A, AC380V/400V/38A, AC660V/690V/22A;  
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/38A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/22A;  
Us:AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC208V,AC220V, AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V, AC480V,AC525V,AC600V,AC660V,50Hz,50/60Hz,60Hz;  
极数: 3P;  
外壳防护等级:  
NXC-25, NXCF-25, NXC-25/N, NXCF-25/N, NXC-32, NXCF-32, NXC-32/N, NXCF-32/N, NXC-38, NXCF-38, NXC-38/N, NXCF-38/N :  
IP20(仅适用于正前侧);  
NXC-25XM, NXCF-25XM, NXC-25XM/N, NXCF-25XM/N, NXC-32XM, NXCF-32XM, NXC-32XM/N, NXCF-32XM/N, NXC-38XM, NXCF-38XM, NXC-38XM/N, NXCF-38XM/N: IP50 (接线端子除外)  
配用的辅助触头: (本体)  
1NO1NC;  
Ith:10A;  
AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;  
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A

## 检验项目汇总表

[illegible]