



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666869

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关

HD18-32/2、HD18-32/3、HD18-32/4、HD18-32/2E、HD18-32/3E、HD18-32/4E、  
HD11-32/2BC、HD11-32/3BC、HD11-32/4BC；Ue：AC220V(2P)、AC415V(3P、4P)；Ie：32A；  
Ui：800V；Uimp：8kV；Ith：32A；Icw：0.64kA/1s；Icm（峰值）：0.90kA；使用类别：AC-22A；  
极数：2P、3P、4P；型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302666869

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HD    □    -    32    /    □    BC    □  
(1)    (2)    (3)    (4)    (5)    (6)

- (1) 类组代号: “HD” 表示单投隔离开关
- (2) “18” 表示设计序号, “11” 表示中央手柄式
- (3) 额定工作电流(A): 32
- (4) 极数: 2—2P, 3—3P, 4—4P
- (5) 表示保护型第三代隔离开关 (仅对 HD11)
- (6) E: 无符号表示其他行业; E: 表示新能源行业代号 (仅针对 HD18 型)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司