

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107295104

发证日期: 2021 年 12 月 29 日

有效期至: 2031 年 04 月 28 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
产品名称和系列、 规格、型号	塑料外壳式断路器 NM3FC-400、NM3FC-630 ; U_i : 1000V ; U_{imp} : 12kV ; U_e : AC380/400/415V ; NM3FC-400 : I_n : 250A、280A、300A、315A、350A、400A (0.4 I_n ~ 1.0 I_n 连续可调) ; NM3FC-630 : I_n : 250A、280A、300A、315A、350A、400A、450A、500A、550A、 600A、630A (0.4 I_n ~ 1.0 I_n 连续可调) ; C 型 : $I_{cs}=I_{cu}=36kA$; S 型 : $I_{cs}=I_{cu}=50kA$; Q 型 : I_{cs} : 50kA , I_{cu} : 70kA ; NM3FC-400 : I_{cw} : 5kA/1s ; NM3FC-630 : I_{cw} : 8kA/1s ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; 选择性类别 : B 类 ; 极数 : 3P+N (3 个保护极 , N 极不可 关闭 , 不适用于隔离) ; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 04 月 28 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107295104

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

N M 3 FC - □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①企业特征代号
- ②塑料外壳式断路器
- ③设计序号
- ④费控功能代号
- ⑤结构段(A): 400、630
- ⑥短路分断能力级别代号: C、S、Q



中国质量认证中心