

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2021980307000857


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	剩余电流保护断路器
产品系列、型号、规格:	NM 3LFC-400、NM 3LC-400、NM 3LFC-630、NM 3LC-630; 具体参数详见附件
依据的标准:	GB/T 32902-2016 GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址:	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-05-31  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307000857

产品系列、型号、规格(附件):

NM3LFC-400, NM3LC-400, NM3LFC-630, NM3LC-630;  
Ue: AC380/400/415V; Ui: 1000V; Uimp: 12kV;  
NM3LFC-400, NM3LC-400; In: 250A, 315A, 400A (Ir: 0.4In~1.0In 连续可调);  
NM3LFC-630, NM3LC-630; In: 250A, 315A, 400A, 500A, 630A (Ir: 0.4In~1.0In 连续可调);  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
C型: Ics=Icu=36kA; S型: Ics=Icu=50kA; Q型: Ics: 50kA, Icu: 70kA;  
NM3LFC-400, NM3LC-400; Icw: 5kA/1s; NM3LFC-630, NM3LC-630; Icw: 8kA/1s;  
IΔn:  
50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA 分档可调;  
漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;  
IΔn: 20kA; 选择性类别: B 类;  
自动重合闸时间: 20s~60s; TD 型;  
极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可关闭, 不适用于隔离)

型号解释:

- N M 3 L C □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
- (1) 企业特征代号
  - (2) 设计代号
  - (3) 设计序号
  - (4) 额定电流等级代号
  - (5) 脱扣器: TC 表示具有重合闸功能, C 表示具有自动重合闸功能
  - (6) 额定电压 (A): 400, 630
  - (7) 额定分断能力级数: C, S, Q

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-05-31  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:

