



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307626757

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NXMN-63C、E、S、F、H；NXMNP-63C、E、S、F、H；NXMNF-63C、E、S、F、H；NXMNH-63C、E、S、F、H；NXMN-100C、E、S、F、H；NXMNP-100C、E、S、F、H；NXMNF-100C、E、S、F、H；NXMNH-100C、E、S、F、H；NXMN-125C、E、S、F、H；NXMNP-125C、E、S、F、H；NXMNF-125C、E、S、F、H；NXMNH-125C、E、S、F、H；参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月08日 有效期至：2029年05月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626757

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXMN-63C、E、S、F、H;NXMNP-63C、E、S、F、H;
NXMNF-63C、E、S、F、H;NXMNH-63C、E、S、F、H;
NXMN-100C、E、S、F、H;NXMNP-100C、E、S、F、H;
NXMNF-100C、E、S、F、H;NXMNH-100C、E、S、F、H;
NXMN-125C、E、S、F、H;NXMNP-125C、E、S、F、H;
NXMNF-125C、E、S、F、H;NXMNH-125C、E、S、F、H;

Uimp:8kV;Ui:800V

Uc: AC200V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,
AC660V/AC690V; 过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式;

In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A(NXMN□-63);

In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,
100A(NXMN□-100);

In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,
100A,110A,115A,120A,125A(NXMN□-125);

额定短路分断能力:

C 型:(AC200V,AC380V/AC400V/AC415V) Ics=10kA,Icu=15kA;

E 型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V);

Ics=18kA/15kA,Icu=18kA/15kA:

S

型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/
AC690V);

Ics=18kA/15kA/3kA,Icu=36kA/25kA/5kA;

F

型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/
AC690V);

Ics=50kA/36kA/4kA,Icu=50kA/36kA/6kA:

H

型:(AC200V,AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/
AC690V):

Ics=50kA/36kA/4kA,Icu=75kA/50kA/6kA;

适用频率:50Hz/60Hz;选择性类别:A 类,

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626757

证书附页: 第 2 页 共 3 页

脱扣级别: 5、10A、10、20;

极数: 1P+N(1 个保护极, N 极不可开闭, 仅 C、E、S 型)、2P(仅 C、E、S 型)、

3P、3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭)、4P;

具有隔离功能(1P+N、3P+N 除外);

配用的辅助触头:(CQC22107346397)

1NO+1NC; 2NO+2NC

Ui:500V;Ith:5A

AC-15, Ue/le:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13, Ue/le:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器

AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC24V,DC110V,D
C220V/DC250V;

电动操作机构

AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC24V,DC110V,D
C220V/DC250V;

预付费分励脱扣器

AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC24V,DC110V,D
C220V/DC250V。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307626757

证书附页: 第 3 页 共 3 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

NXMN □ - □ □

(1) (2) (3) (4)

- (1) ——产品代号
- (2) ——行业特征代号 (常规无此代号 P、H、F)
- (3) ——125 壳架等级电流, 63、100: 电流段
- (4) ——短路分断能力级别代号 (见备注)

备注: 短路分断能力级别代号: 普通型(代号 C), 经济型(代号 E), 标准型(代号 S), 适用型(代号 F) 较高型(代号 H)。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司