

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010305007507

发证日期: 2021 年 08 月 27 日

有效期至: 2025 年 09 月 27 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、 规格、型号	刀开关 HD□-400/□□□□□、HS□-400/□□□□□ Ue: AC380V/415V ;Ie :400A ;Ui :1000V ;Uimp : 12kV ;Ith : 400A ;Icw : 15kA/1s ;Icm ( 峰值 ) : 15kA ;使用类别 : AC-21B(HD12-400、 HD13-400、HD14-400、HS12-400、HS13-400)、AC-20B(HD11-400、HS11-400) ; 极数 : 2P、3P、4P ;配用的辅助触头 : YBLX-19 : 1NO1NC ; Ith : 5A ; AC-15 : Ue/Ie : AC220V/0.79A ; DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.1A ; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010305007507

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

□ □ - 400 / □ □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) 类组代号: “HD” 表示单投刀开关; “HS” 表示双投刀开关

(2) 设计代号: “11”: 中央手柄式; “12”: 侧方正面杠杆操作机构式; “13”: 中央杠杆操作机构式; “14”: 侧面手柄式

(3) 额定工作电流(A)

(4) 极数: 2、3、4

(5) “0” 表示不带灭弧罩; “1” 表示有灭弧罩; 对于中央手柄式: “8” 表示板前接线式; “9” 表示板后接线式; 无则表示仅一种接线方式, 即板前接线

(6) 对于设计代号 “13”: 有 “BX” 表示旋转式操作型; 无 “BX” 表示杠杆式操作型;

其它设计代号: 无

(7) 对于设计代号 “11”: B 表示保护型, 带保护盖; 无表示不带保护盖;

其它设计代号: 无

(8) 对于 “HD11”: F 表示防误操作型, 带锁扣机构 (仅针对板前接线); 无字母表示普通型; 其它型号: 无



中国质量认证中心