

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307000504


浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-16
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章



强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2022980307000504



产品系列、型号、规格:

NB5LE-63、NB5LG-63、NB5LE-63ZB、NB5HLE-63、NB5HLC-63、NB5HLE-63ZB、NB5PLE-63、NB5PLG-63、NB5PLE-63ZB、NB5JLE-63、NB5JLG-63、NB5JLE-63ZB、NB5GLE-63、NB5GLG-63、NB5GLE-63ZB、NB5NELE-63、NB5NELG-63、NB5NELE-63ZB; 参数见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2022980307000504

产品系列、型号、规格(附件):

NB5LE-63、NB5LG-63、NB5LE-63ZB、NB5HLE-63、NB5HLG-63、NB5HLE-63ZB、
NB5PLE-63、NB5PLG-63、NB5PLE-63ZB、NB5JLE-63、NB5JLG-63、NB5JLE-63ZB、
NB5GLE-63、NB5GLG-63、NB5GLE-63ZB、NB5NELE-63、NB5NELG-63、
NB5NELE-63ZB;
Uimp: 4kV; Ui: 500V;
Ue: AC230V/240V(1P+N、2P), AC 400V/415V(3P、3P+N、4P);
In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
瞬时脱扣类型: NB5LE-63, NB5LG-63: B型, C型, D型,
NB5JLE-63ZB, C型, D型;
I Δ n: NB5LE-63: 0.03A, 0.05A, 0.1A, 0.3A/AC型; 0.03A, 0.1A, 0.3A/A型;
NB5JLG-63: 0.03A/AC型;
NB5JLE-63ZB: 0.03A/AC型; 0.03A/A型;
额定剩余动作类型: AC型、A型/电子式;
I Δ m: 630A;
Ics: 6kA;
Icu: 6kA;
极数: NB5JLE-63: 1P+N、3P+N(N极常通, 不适用于隔离); 2P、3P、4P(适用于隔离);
NB5JLG-63、NB5JLE-63ZB: 1P+N(N极常通); 2P;
适用于隔离(1P+N、3P+N除外)

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-16
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。