

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001716

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-24
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001716

产品系列、型号、规格:

NBPLE-125,NBPLG-125; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC220V/230V/240V(1P+N,2P), AC380V/400V/415V(3P,3P+N,4P); In: 63A,80A,100A,125A(1P+N,2P),63A,80A,100A(3P,3P+N,4P); 过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 7.5kA; Icu: 10kA; I \triangle n: 2.5kA; 选择性类别: A类; NBPLE-125: 极数: 1P+N(1个保护极, N极不可开闭),2P,3P,3P+N(3个保护极, N极不可开闭),4P NBPLG-125: 极数: 1P+N(1个保护极, N极不可开闭),2P 适用于隔离 (1P+N,3P+N除外)

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cww@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-24

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。