



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0307-2559102
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NB1LE-40, NB1LE-40H, NB1LG-40

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>样品名称: 剩余电流动作断路器 型号: NB1LE-40, NB1LE-40H, NB1LG-40 商 标: CHNT 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-03-27 完成日期: 2017-03-28</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB16917.1-2014, GB16917.22-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: NB1LE-40, NB1LE-40H, NB1LG-40 NB1LE-40, NB1LE-40H: Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P); NB1LG-40: Ue: AC230V(1P+N, 2P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: C型; IΔ n: 0.03A, 0.1A, 0.3A(NB1LE-40, NB1LE-40H); 0.03A(NB1LG-40)/AC型/ 电子式; IΔ m: 500A; Ics=Icn: 6kA(NB1LE-40, NB1LG-40); Ics=7.5kA, Icn: 10kA(NB1LE-40H); 1P+N (带一个保护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N (带三个保护极, N 极常通)、4P (NB1LE-40, NB1LE-40H); 1P+N (带一个保护极, N 极常通)、2P (NB1LG-40) 2P、3P、4P 适用于隔离, 1P+N (带一个保护极, N 极常通)、3P+N (带三个保护极, N 极常通) 不适用于隔离</p>	
<p>主检: 王 荣 日期: 2017.3.28</p>	
<p>审核: 程彦敏 日期: 2017.3.28</p>	
<p>签发: 魏永媛 日期: 2017.3.28</p>	
<p>备注: 见本报告第 2 页附页</p>	

