

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307005863

发证日期: 2021 年 09 月 22 日

有效期至: 2031 年 01 月 06 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 温州正泰电器科技有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
DZ15-40 ; Ue : AC380V ; Ui : 690V ; Uimp : 8kV ; In : 20A、25A、32A、40A ; 过电流脱扣器类型 : 液压电磁式 ; 选择性类别 : A 类 ; Ics=Icu : 3kA ; 脱扣级别 : 5 ( DZ15-40/3902 ) ; 极数 : 2P、3P ; 不适用于隔离 ; 型号解释见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307005863

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

DZ 15 - 40 / □ 90 □ □

(1)(2)(3) (4) (5) (6) (7)

(1) 塑料外壳式断路器

(2) 设计代号

(3) 壳架等级电流

(4) 极数 (2：二极；3：三极)

(5) 液压式电磁脱扣器

(6) 用途代号 (1：配电保护用；2：电动机保护用)

(7) 派生代号：常规产品无代号；透明盖产品用 T 表示



中国质量认证中心