



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2018CCC0305-3045935  
(任务编号)

产品名称: 行程开关

型 号: YBLX-3/11K,YBLX-3/11H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



|  |   |
|--|---|
| 样品名称: 行程开关<br>型 号: YBLX-3/11K,<br>YBLX-3/11H<br>商 标: /<br>样品数量: 4 台<br>样品来源: 工厂送样<br>收样日期: 2018-12-18<br>完成日期: 2018-12-24  | 委托人: 浙江正泰电器股份有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园<br>区正泰路 1 号<br>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司<br>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园<br>区正泰路 1 号<br>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司<br>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能<br>电器工业园区长江路 2 号 |
| 试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格  |   |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:<br>YBLX-3/11K,YBLX-3/11H<br>Ui:415V;Uimp:4kV;Ith:5A;<br>使用类别:AC-15,DC-13;<br>AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.79A;<br>DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A;<br>防护等级: IP52. |   |
| 主检: 朱文华 签字:  日期: 2019-03-04   |    |
| 审核: 尤雪元 签字:  日期: 2019-03-04   |   |
| 签发: 张 洁 签字:  日期: 2019-03-04   |   |
| 备注:<br><br>1. 变更情况: 见附页;<br>2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-11B2122-S;<br>3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;<br>4. 原 CCC 证书编号: 2005010305166246;<br>5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。          |   |

## 检验项目汇总表

[illegible]