

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307090132

发证日期: 2024 年 01 月 17 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NB1LE-63, NB1LE-63H Uimp: 4kV;Ui: 500V;Ue: AC230V (1P+N (带一个保护极, N 极不可开闭), 2P), AC400V (3P, 3P+N (带三个保护极, N 极不可开闭), 4P);In: 50A, 63A;瞬时脱扣类型: C 型;I _{Δn} : 0.03A; 额定剩余动作类型: AC 型/电子式;I _{Δm} : 500A (In: 50A), 630A (In: 63A);Ics: 6kA (NB1LE-63), 7.5kA (NB1LE-63H);Icn: 6kA (NB1LE-63), 10kA (NB1LE-63H);极数: 1P+N (带一个保护极, N 极不可开闭), 2P, 3P, 3P+N (带三个保护极, N 极不可开闭), 4P; 1P+N (带一个保护极, N 极不可开闭), 3P+N (带三个保护极, N 极不可开闭)不适用于隔离, 其余极数适用于隔离
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心