

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304151975

发证日期: 2023 年 04 月 04 日

有效期至: 2031 年 07 月 26 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	家用交流接触器 NCH8-40/40,NCH8-40/31,NCH8-40/22,NCH8-63/40,NCH8-63/31,NCH8-63/22,NC H8-40/20,NCH8-40/11,NCH8-40/02,NCH8-63/20,NCH8-63/11,NCH8-63/02,NCH8 G-40/40,NCH8G-40/31,NCH8G-40/22,NCH8G-63/40,NCH8G-63/31,NCH8G-63/22, NCH8G-40/20,NCH8G-40/11,NCH8G-40/02,NCH8G-63/20,NCH8G-63/11,NCH8G- 63/02;详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 17885-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304151975

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NCH8-40/40,NCH8-40/31,NCH8-40/22,NCH8-63/40,NCH8-63/31,NCH8-63/22,
NCH8-40/20,NCH8-40/11,NCH8-40/02,NCH8-63/20,NCH8-63/11,NCH8-63/02,
NCH8G-40/40,NCH8G-40/31,NCH8G-40/22,NCH8G-63/40,NCH8G-63/31,
NCH8G-63/22,NCH8G-40/20,NCH8G-40/11,NCH8G-40/02,NCH8G-63/20,
NCH8G-63/11,NCH8G-63/02;

Ui:500V;

Uimp:4kV;

Ith:63A;

Ue:AC230V,AC400V;

NCH8-40/40,NCH8-40/31,NCH8-40/22,NCH8G-40/40,NCH8G-40/31,
NCH8G-40/22:

Ue/Ie:AC400V/40A(AC-7a/AC-1),AC400V/15A(AC-7b);

NCH8-63/40,NCH8-63/31,NCH8-63/22,NCH8G-63/40,NCH8G-63/31,
NCH8G-63/22:

Ue/Ie:AC400V/63A(AC-7a/AC-1),AC400V/20A(AC-7b);

NCH8-40/20,NCH8-40/11,NCH8-40/02,NCH8G-40/20,NCH8G-40/11,
NCH8G-40/02:

Ue/Ie:AC230V/40A(AC-7a/AC-1),AC230V/15A(AC-7b);

NCH8-63/20,NCH8-63/11,NCH8-63/02,NCH8G-63/20,NCH8G-63/11,
NCH8G-63/02:

Ue/Ie:AC230V/63A(AC-7a/AC-1),AC230V/20A(AC-7b);

使用类别:AC-7a,AC-1,AC-7b;

Us:AC24V,AC220/230V,AC240V,50Hz/60Hz;

极数:

NCH8-40/20,NCH8-40/11,NCH8-40/02,NCH8-63/20,NCH8-63/11,NCH8-63/02,NCH8G-40/20,
NCH8G-40/11,NCH8G-40/02,NCH8G-63/20,NCH8G-63/11,
NCH8G-63/02:2P

NCH8-40/40,NCH8-40/31,NCH8-40/22,NCH8-63/40,NCH8-63/31,NCH8-63/22,NCH8G-40/40,



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304151975

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NCH8G-40/31,NCH8G-40/22,NCH8G-63/40,NCH8G-63/31,
NCH8G-63/22:4P;
外壳防护等级:IP20

型号的解释:

$\frac{N}{(1)} \frac{C}{(2)} \frac{H}{(3)} \frac{8}{(4)} \frac{\square}{(5)} - \frac{\square}{(6)} / \frac{\square}{(7)} \frac{\square}{(8)}$

(1)企业特征代号

(2)交流接触器

(3)家用

(4)设计序号

(5)代号: 常规产品默认无; “G”表示改进型

(6)额定工作电流(A): 40:40A(AC-7a/AC-1), 63:63A(AC-7a/AC-1)

(7)常开触头数量

(8)常闭触头数量

注: 常开常闭触头组合形式包括: 40 31 22 20 11 02



中国质量认证中心