

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009794

发证日期: 2021 年 06 月 03 日

有效期至: 2031 年 06 月 03 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	切换电容器接触器 CJ19-32** ( **=辅助触头种类和数量 ); Ui:690V;Uimp:6kV;Ith:32A;Ue:AC220V/230V,380V/400V,660V/690V; AC-6b:Ue/Ie:AC220V/230V/23A, 380V/400V/23A, 660V/690V/23A;Qe:220V/230V/10kvar, 380V/400V/20kvar, 660V/690V/26kvar; Us:AC24V,36V,42V,48V,110V,120V,127V,200V,208V,220V,230V,240V,277V,380V,400 V,415V,440V,460V,480V,500V,525V,550V,600V,660V, 50Hz,50/60Hz,60Hz ; 3P ; IP10; 配用辅助触头: ( 本体 ) Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:380V/400V/0.95A,DC-13:Ue/Ie:220V/250V/0.15A;2NO,2NC,1N O1NC
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人 签发

陈昕 陆楠



中国质量认证中心