



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302668785

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NHP-125G; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P)、AC400V(2P、3P、4P);
Ie: 63A、80A、100A、125A; Icm(峰值): 3kA; Icw: 1.5kA/1s; 使用类别: AC-22A、
AC-21B; 极数: 1P、2P、3P、4P; IP20

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月01日 有效期至: 2029年07月31日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

