



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305739915

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NXZN-80、NXZNP-80、NXZNF-80; Ue: AC400V/AC415V (3P、4P); AC230V/AC240V (2P);
Ui: 800V (主回路)、500V (控制回路); Uimp: 8kV (主回路)、2.5kV (控制回路); Ie:
AC-33iB (16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A); AC-33B (16A、20A、25A、32A、
40A、50A); Ith: 80A; 使用类别: AC-33iB; AC-33B; Icm (峰值): 7.65kA; Icw: 5kA/30ms;
Iq: 100kA; 转换方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 适用频率: 50/60Hz; 防护等级: IP30 (接
线端子除外); 极数: 2P、3P、4P。

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 19 日 有效期至：2029 年 12 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

