



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307796046

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

DZ20-400; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC380V/AC400V; In: 250A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; Ics: 23kA; Icu: 35kA; 选择性类别: A; 脱扣级别: 20; 极数: 3P; 具有隔离功能; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月21日 有效期至: 2030年07月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307796046

证书附页：第 1 页 共 1 页

DZ 20- 400 / 3 □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) ——塑料外壳式断路器
- (2) ——设计代号
- (3) ——壳架等级电流
- (4) ——3 极
- (5) ——脱扣器代号：热磁式 (300)；电磁式 (200)
- (6) ——用途代号：配电保护 (无代号)；电动机保护 (代号 2)
- (7) ——派生代号：常规产品 (无代号)；透明盖 (代号 T)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司