



# 产品认证证书

证书编号: CQC21012285062

发证日期: 2021 年 02 月 03 日

有效期至: 2026 年 02 月 03 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 上海诺雅克电气有限公司  
**及生产地址** 上海市松江区思贤路 3857 号

**产品名称和系列、规格、型号** 软起动器  
NJR5-440/ZX2, NJR5-440/ZX3, NJR5-440/ZX4, NJR5-440/ZX5, NJR5-440/ZX6, NJR5-500/ZX2, NJR5-500/ZX3, NJR5-500/ZX4, NJR5-500/ZX5, NJR5-500/ZX6, NJR5-560/ZX2, NJR5-560/ZX3, NJR5-560/ZX4, NJR5-560/ZX5, NJR5-560/ZX6, NJR5-630/ZX2, NJR5-630/ZX3, NJR5-630/ZX4, NJR5-630/ZX5, NJR5-630/ZX6, NJR5-710/ZX2, NJR5-710/ZX3, NJR5-710/ZX4, NJR5-710/ZX5, NJR5-710/ZX6; 参数详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.6-2016

**认证模式** 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发: 陆梅

## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC21012285062

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NJR5-440/ZX2, NJR5-440/ZX3, NJR5-440/ZX4, NJR5-440/ZX5, NJR5-440/ZX6,  
NJR5-500/ZX2, NJR5-500/ZX3, NJR5-500/ZX4, NJR5-500/ZX5, NJR5-500/ZX6,  
NJR5-560/ZX2, NJR5-560/ZX3, NJR5-560/ZX4, NJR5-560/ZX5, NJR5-560/ZX6,  
NJR5-630/ZX2, NJR5-630/ZX3, NJR5-630/ZX4, NJR5-630/ZX5, NJR5-630/ZX6,  
NJR5-710/ZX2, NJR5-710/ZX3, NJR5-710/ZX4, NJR5-710/ZX5, NJR5-710/ZX6;

Uimp: 8kV;

Ui: AC660V (NJR5-440/ZX2, NJR5-500/ZX2, NJR5-560/ZX2, NJR5-630/ZX2,  
NJR5-710/ZX2, NJR5-440/ZX3, NJR5-500/ZX3, NJR5-560/ZX3,  
NJR5-630/ZX3, NJR5-710/ZX3);

AC1000V (NJR5-440/ZX4, NJR5-500/ZX4, NJR5-560/ZX4, NJR5-630/ZX4,  
NJR5-710/ZX4, NJR5-440/ZX5, NJR5-500/ZX5, NJR5-560/ZX5,  
NJR5-630/ZX5, NJR5-710/ZX5, NJR5-440/ZX6, NJR5-500/ZX6,  
NJR5-560/ZX6, NJR5-630/ZX6, NJR5-710/ZX6);

Ith: 404A (NJR5-440/ZX2, NJR5-440/ZX3, NJR5-440/ZX4, NJR5-440/ZX5, NJR5-440/ZX6);  
459A (NJR5-500/ZX2, NJR5-500/ZX3, NJR5-500/ZX4, NJR5-500/ZX5, NJR5-500/ZX6);  
514A (NJR5-560/ZX2, NJR5-560/ZX3, NJR5-560/ZX4, NJR5-560/ZX5, NJR5-560/ZX6);  
579A (NJR5-630/ZX2, NJR5-630/ZX3, NJR5-630/ZX4, NJR5-630/ZX5, NJR5-630/ZX6);  
634A (NJR5-710/ZX2, NJR5-710/ZX3, NJR5-710/ZX4, NJR5-710/ZX5, NJR5-710/ZX6);

Ue: AC220V (NJR5-440/ZX2, NJR5-500/ZX2, NJR5-560/ZX2, NJR5-630/ZX2, NJR5-710/ZX2);  
AC380V (NJR5-440/ZX3, NJR5-500/ZX3, NJR5-560/ZX3, NJR5-630/ZX3, NJR5-710/ZX3);  
AC460V (NJR5-440/ZX4, NJR5-500/ZX4, NJR5-560/ZX4, NJR5-630/ZX4, NJR5-710/ZX4);  
AC575V (NJR5-440/ZX5, NJR5-500/ZX5, NJR5-560/ZX5, NJR5-630/ZX5, NJR5-710/ZX5);  
AC690V (NJR5-440/ZX6, NJR5-500/ZX6, NJR5-560/ZX6, NJR5-630/ZX6, NJR5-710/ZX6);



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC21012285062

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ie: 404A (NJR5-440/ZX2、NJR5-440/ZX3、NJR5-440/ZX4、NJR5-440/ZX5、NJR5-440/ZX6);  
459A (NJR5-500/ZX2、NJR5-500/ZX3、NJR5-500/ZX4、NJR5-500/ZX5、NJR5-500/ZX6);  
514A (NJR5-560/ZX2、NJR5-560/ZX3、NJR5-560/ZX4、NJR5-560/ZX5、NJR5-560/ZX6);  
579A (NJR5-630/ZX2、NJR5-630/ZX3、NJR5-630/ZX4、NJR5-630/ZX5、NJR5-630/ZX6);  
634A (NJR5-710/ZX2、NJR5-710/ZX3、NJR5-710/ZX4、NJR5-710/ZX5、NJR5-710/ZX6);  
Pe: 110kW (NJR5-440/ZX2), 132kW (NJR5-500/ZX2), 160kW (NJR5-560/ZX2, NJR5-630/ZX2),  
200kW (NJR5-710/ZX2), 220kW (NJR5-440/ZX3), 250kW (NJR5-500/ZX3, NJR5-440/ZX4)  
280kW (NJR5-560/ZX3, NJR5-500/ZX4), 315kW (NJR5-630/ZX3, NJR5-560/ZX4, NJR5-440/ZX5),  
355kW (NJR5-710/ZX3, NJR5-630/ZX4, NJR5-500/ZX5), 400kW (NJR5-710/ZX4, NJR5-560/ZX5,  
NJR5-440/ZX6, NJR5-500/ZX6), 450kW (NJR5-630/ZX5), 500kW (NJR5-710/ZX5,  
NJR5-560/ZX6), 560kW (NJR5-630/ZX6), 630kW (NJR5-710/ZX6);

使用类别: AC-53a;

极数: 3P;

防护等级: IP20;

## 附件



## 中国质量认证中心