



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668840

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NBPLe-32、NBPLG-32、NBPLe-32H、NBPLe-32D;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月01日 有效期至：2029年07月31日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307668840

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NBPLe-32、NBPLG-32、NBPLe-32H、NBPLe-32D

Uimp:4kV;

Ui:500V;

Uc: AC220V/230V/240V(1P+N、2P), AC380V/400V/415V(3P、3P+N、4P);

In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A;

瞬时脱扣类型: B、C、D 型;

I Δ n: 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A;

额定剩余动作类型: AC 型, 电子式;

I Δ m: 630A;

Ics: 6kA(NBPLe-32、NBPLG-32、NBPLe-32D); 7.5kA(NBPLe-32H);

Icn: 6kA(NBPLe-32、NBPLG-32、NBPLe-32D); 10kA(NBPLe-32H);

极数: NBPLe-32、NBPLe-32D: 2P, 3P, 4P(适用于隔离); 1P+N(一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离), 3P+N(三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离);

NBPLG-32: 1P+N(一个保护极, N 极常通, 不适用于隔离)、2P(适用于隔离);

NBPLe-32H: 2P(适用于隔离);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司