



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0305-3019653
(任务编号)

产品名称: 开启式负荷开关

型 号: HK2-16/2,3

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 开启式负荷开关 型号: HK2-16/3 商 标: / 数 量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-10-12 完成日期: 2018-10-29		委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区	
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HK2-16/2,3; Uimp:6kV; Ui:500V; Ith:16A; Ue:AC220V(2P), AC380V(3P); Ie:16A; Iq:1kA(2P), 1.5kA(3P); 使用类别:AC-22A(2P), AC-21A(3P); 极数: 2P, 3P			
主检: 谢宏翼		日期: 2018-10-29	
审核: 何仁序		日期: 2018-11-07	
签发: 王平		日期: 2018-11-09	
备注: 1.变更情况:			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017
2	生产厂地址变更 (未搬迁)	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
3	安全件 制造商 变更	盖	乐清市上浦电器配件厂 乐清市三好塑料有限公司
		底座	乐清市立强塑胶有限公司
		触头	福建省闽清宇龙陶瓷有限公司
		手柄	福建省闽清宇龙陶瓷有限公司
4	额定限制短路 电流描述	Inc: 1kA(2P), 1.5kA(3P)	lq:1kA(2P), 1.5kA(3P)
5	总装配图修正	2TZ.502.001 (2P)、 2TZ.504.000 (3P)	2ZT.502.001 (2P)、 2ZT.504.000 (3P)
6	是否适用隔离	否	是
2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): C-027-10DQ2577(A2010CCC0305-1004679); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省中心检验所; 4.原 3C 证书编号: 2003010305036270; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。			



试验项目汇总表

[illegible]