

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307001845

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: NM 5 □ □-□ □; 详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-05-31
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001845

产品系列、型号、规格(附件):

NM5-W800 C, E, S, F, H, Q, R; NM5B-W800 C, E, S, F, H, Q, R;
NM5P-W800 C, E, S, F, H, Q, R; NM5T-W800 C, E, S, F, H, Q, R;
NM5F-W800 C, E, S, F, H, Q, R; NM5H-W800 C, E, S, F, H, Q, R;
NM5J-W800 C, E, S, F, H, Q, R; NM5G-W800 C, E, S, F, H, Q, R;
NM5NE-W800 C, E, S, F, H, Q, R; NM5DC-W800 C, E, S, F, H, Q, R;
NM5S-W800 S, F, H, Q, R; NM5BS-W800 S, F, H, Q, R;
NM5PS-W800 S, F, H, Q, R; NM5TS-W800 S, F, H, Q, R;
NM5FS-W800 S, F, H, Q, R; NM5HS-W800 S, F, H, Q, R;
NM5JS-W800 S, F, H, Q, R; NM5GS-W800 S, F, H, Q, R;
NM5NES-W800 S, F, H, Q, R;
NM5-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5B-1000C, E, S, F, H, Q, R;
NM5P-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5T-1000C, E, S, F, H, Q, R;
NM5F-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5H-1000C, E, S, F, H, Q, R;
NM5J-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5G-1000C, E, S, F, H, Q, R;
NM5NE-1000C, E, S, F, H, Q, R; NM5DC-1000C, E, S, F, H, Q, R;
NM5S-1000S, F, H, Q, R; NM5BS-1000S, F, H, Q, R;
NM5PS-1000S, F, H, Q, R; NM5TS-1000S, F, H, Q, R;
NM5FS-1000S, F, H, Q, R; NM5HS-1000S, F, H, Q, R;
NM5JS-1000S, F, H, Q, R; NM5GS-1000S, F, H, Q, R;
NM5NES-1000S, F, H, Q, R;
Ui:1000V;
Uimp:12kV;
Ue: AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/690V;
In:630A,700A,750A,800A (NM5₀₀₀-W800);
In:630A,700A,750A,800A,900A,1000A(NM5₀₀₀-1000);
过电流脱扣器类型: 热磁式,电磁式,电子式;
C型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=15kA, Icu=25kA;
E型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=36kA, Icu=36kA;
S型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=36kA, Icu=50kA;
AC660V/AC690V: Ics=13kA, Icu=15kA;
F型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=50kA, Icu=50kA;
AC660V/AC690V: Ics=13kA, Icu=15kA;
H型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=50kA, Icu=70kA;
AC660V/AC690V: Ics=15kA, Icu=20kA;
Q型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=70kA, Icu=70kA;
AC660V/AC690V: Ics=15kA, Icu=20kA;
R型: AC380V/AC400V/AC415V: Ics=70kA, Icu=100kA;
AC660V/AC690V: Ics=15kA, Icu=20kA;
额定短时耐受电流 Icw(kA/s): 12kA/1s(仅电子式)
选用频率: 50/60Hz;
选择性类别 A类(热磁式, 电磁式), B类(电子式);
脱扣级别:
热磁式: 10, 20, 30; 电子式: 5, 10A, 10, 20, 30;
极数: 3P, 3P+N (3个保护极, N级不可开断), 4P;

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-05-31
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001845

产品系列、型号、规格(附件):

适用于隔离, 其中 3P+N 不适用于隔离;
配用的辅助触头: (CQC22107346397)
1NO+1NC, 2NO+2NC, 3NO+3NC(4P)
Ith 5A;
AC-15 Ue/It AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13 Ue/It DC110V/DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器 Us AC48V, AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, 50/60Hz;
DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;
电动操作机构 Us AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, 50/60Hz;
DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;
预付费分断脱扣器
Us AC48V, AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, 50/60Hz;
DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;

型号解释:
N M S Q 1 2 3 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(1) ——企业特征代号
(2) ——塑料外壳式断路器
(3) ——设计代号
(4) ——行业特征代号 (常规无此代号 B、P、T、H、F、J、G、NE、DC)
(5) ——S 电子式 (热磁式及电磁式无此代号)
(6) ——1000: 壳架等级电流(W800 为电流段)
(7) ——短路分断能力级别代号 (见注)

注:
短路分断能力级别代号: 普通型 (代号 C), 经济型 (代号 E), 标准型 (代号 S), 通用型 (代号 F),
纹扇型 (代号 H), 高分断型 (代号 Q), 限流型 (代号 R);

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-05-31
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:

