



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684102

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NM8N-125, NM8NDC-125; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月17日 有效期至：2029年08月28日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年08月29日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684102

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NM8N-125, NM8NDC-125 U_{imp} :8kV; U_i :1000V; U_e :AC220/230/240V(1P)(C型/S型); AC380/400/415V(2P, 3P, 4P)(C型/S型/Q型/H型/R型); AC440V(2P, 3P, 4P)(C型/S型/Q型/H型/R型); AC500V(2P, 3P, 4P)(C型/S型/Q型/H型/R型); AC660/690V(2P, 3P, 4P)(C型/S型/Q型/H型/R型); DC250V(1P外形)(B型/C型/S型); DC500V(2P外形)(B型/C型/S型/Q型/H型); DC600V(3P外形, 2极串)(WS型); DC700V(3P外形, 2极串)(WS型); DC750V(3P外形)(B型/C型/S型/Q型/H型); DC750V(4P外形, 3极串)(WS型); DC800V(4P外形, 3极串)(WS型); DC1000V(4P外形)(B型/C型/S型/Q型/H型); I_n : 热磁式: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 电磁式: 1.5A, 2.5A, 6A, 10A, 12.5A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式 $I_{cs}=100\%I_{cu}$: AC220/230/240V: 36kA/50kA(C型/S型); AC380/400/415V: 36kA/50kA/70kA/100kA/150kA(C型/S型/Q型/H型/R型); AC440V: 36kA/50kA/70kA/100kA/100kA(C型/S型/Q型/H型/R型); AC500V: 25kA/40kA/40kA/50kA/50kA(C型/S型/Q型/H型/R型); AC660/690V: 6kA/8kA/8kA/10kA/10kA(C型/S型/Q型/H型/R型); DC250V(1P外形): 25kA/36kA/50kA(B型/C型/S型); DC500V(2P外形): 25kA/36kA/50kA/70kA/100kA(B型/C型/S型/Q型/H型); DC750V(3P外形), DC1000V(4P外形): 25kA/36kA/50kA/70kA/100kA(B型/C型/S型/Q型/H型); DC600V(3P外形, 2极串): 50kA(WS型); DC700V(3P外形, 2极串): 10kA(WS型); DC750V(4P外形, 3极串): 70kA(WS型); DC800V(4P外形, 3极串): 50kA(WS型); 选择性类别: A; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P; 适用于隔离; 适用频率: 50Hz/60Hz; 配用的辅助触头和报警触头(2P, 3P, 4P)(CCC证书编号: 2024010305633330): 型号: AX21-M8, AL21-M8; 1N01NC; I_{th} : 5A; AC-15: U_e/I_e : AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A; DC-13: U_e/I_e : DC110V/0.25A, DC220V/0.25A; 符合附录 N 的带电子电路的附件: 欠压脱扣器 UVT21-M8(2P, 3P, 4P): 额定控制电路电源电压: AC48V 50/60Hz, AC110V 50/60Hz, AC220~240V 50/60Hz, AC380~415V 50/60Hz, DC24V, DC48V, DC110V~120V, DC220V; 电动操作机构 MOD21-M8(3P, 4P): 额定控制电路电源电压: AC110V 50/60Hz, AC220~240V 50/60Hz, AC380~415V 50/60Hz, DC24V, DC110V, DC220V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684102

证书附页: 第 2 页 共 3 页

直流接线图如下:

1P 外形:




图 3: 上下进线皆可, 此处以下进线为例

2P 外形:




图 1: 上下进线皆可, 此处以下进线为例




图 2: 上下进线皆可, 此处以下进线为例

3P 外形:




图 4: 上下进线皆可, 此处以下进线为例




图 5: 1. 上下进线皆可, 此处以下进线为例; 2. 确保安装方式不会发生二次接地故障




图 9: 2 极串仅用于 WS 分断能力, 上下进线皆可, 此处以上进线为例

4P 外形:




图 6: 上下进线皆可, 此处以下进线为例




图 7: 1. 上下进线皆可, 此处以下进线为例; 2. 确保安装方式不会发生二次接地故障




图 8: 1. 上下进线皆可, 此处以下进线为例; 2. 确保安装方式不会发生二次接地故障




图 10: 1. 仅用于 WS 分断能力, 上下进线皆可, 此处以下进线为例; 2. 确保安装方式不会发生二次接地故障

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684102

证书附页: 第 3 页 共 3 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

NM8N□-125□□

NM8N:塑料外壳式断路器代号

□: 直流代号 DC,交流无代号

125: 壳架等级电流

□: 分断能力代号: B/C/S/Q/H/R/WS

□: 轨交专用代号为 JC, 其余无此代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司