



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305639486

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

按钮
NP2；详见附页。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月06日 有效期至：2029年06月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305639486

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NP2

Ui:690V;

Uimp:6kV;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC415V/1.9A,AC380V/2.5A,AC240V/3A,AC220V/4.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.27A,DC220V/0.3A,DC125V/0.55A,DC110V/0.6A

外壳防护等级:IP00,IP40 (NP2-E2001,NP2-E3001,NP2-E2501,NP2-E3501 等带外壳的按钮,底盖两侧带 2 个 Φ 21mm 与 1 个 Φ 12.5mm 电缆敲落孔,其中 Φ 12.5mm 已开孔,无需加工即可使用。NP2-B□□□□、NP2-J□□□□等带外壳的按钮,底盖两侧带 2 个 Φ 21mm 电缆敲落孔。安装前,客户根据需要打通电缆敲落孔。当客户对按钮整体防护等级要求不低于 IP40 时, Φ 12.5mm 电缆孔应采用 PG7 或 M12 电缆接头或其他有效措施; Φ 21mm 电缆孔采用 PG13.5 或 M20 电缆接线或其他有效措施。);

安装孔径: Φ 22mm。

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司