

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010309824984

发证日期: 2024 年 04 月 30 日

有效期至: 2031 年 09 月 10 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 热过载继电器  
NXR-38, NXRF-38, NXR-38XM, NXRF-38XM; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司  
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666  
<http://www.cqc.com.cn>

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2015010309824984

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXR-38, NXRF-38, NXR-38XM, NXRF-38XM

Uimp: 8kV;

Ui: 690V;

Ue: 660V/690V;

Ie: 23-32A, 30-38A;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP20(正前侧);

配用辅助触头: (本体)


1NO1NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A

型号解释:



防护类别: 常规产品默认无; “XM”表示高防护型

壳架等级电流

专供代号: 常规产品默认无; “F”表示盘厂

热过载继电器

设计代号

企业特征代号



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE