



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304651731

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

软起动器控制柜

NJR2-7.5G, NJR2-11G, NJR2-15G, NJR2-18.5G, NJR2-22G, NJR2-30G, NJR2-37G,
NJR2-45G, NJR2-55G, NJR2-75G; 具体参数见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月03日 有效期至: 2029年07月02日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651731

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NJR2-7.5G, NJR2-11G, NJR2-15G,
NJR2-18.5G, NJR2-22G, NJR2-30G,
NJR2-37G, NJR2-45G, NJR2-55G, NJR2-75G

额定绝缘电压(Ui): 660V;

额定工作电压(Ue): AC 380V ;

额定发热电流(Ith): NJR2-7.5G: 15A,

NJR2-11G: 22A, NJR2-15G: 29A,

NJR2-18.5G: 36A, NJR2-22G: 42A,

NJR2-30G: 57A, NJR2-37G: 70A,

NJR2-45G: 84A, NJR2-55G: 103A

NJR2-75G: 140A

额定工作电流(Ie): NJR2-7.5G: 15A,

NJR2-11G: 22A, NJR2-15G: 29A,

NJR2-18.5G: 36A, NJR2-22G: 42A,

NJR2-30G: 57A, NJR2-37G: 70A,

NJR2-45G: 84A, NJR2-55G: 103A

NJR2-75G: 140A

额定工作功率(Pe): NJR2-7.5G:7.5kW; NJR2-11G:11kW;

NJR2-15G:15kW; NJR2-18.5G:18.5kW;

NJR2-22G:22kW; NJR2-30G:30kW;

NJR2-37G:37kW; NJR2-45G:45 kW;

NJR2-55G:55kW; NJR2-75G:75kW;

使用类别: AC-53b

极数:3P;IP20

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651731

证书附页: 第 2 页 共 2 页

NJR2 - □ G



NJR2-7.5G 控制电动机的最大功率为 7.5kW; NJR2-11G 控制电动机的最大功率为 11kW;
NJR2-15G 控制电动机的最大功率为 15kW; NJR2-18.5G 控制电动机的最大功率为 18.5kW;
NJR2-22G 控制电动机的最大功率为 22kW; NJR2-30G 控制电动机的最大功率为 30kW;
NJR2-37G 控制电动机的最大功率为 37kW; NJR2-45G 控制电动机的最大功率为 45Kw;
NJR2-55G 控制电动机的最大功率为 55kW; NJR2-75G 控制电动机的最大功率为 75kW;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司