强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002163

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人： 陈文忠

电话： 05776-62877777

电子邮箱： cwz@chint.com

指定签字人：

自我声明时间： 2022-10-24

自我声明地点： 浙江省温州市乐清市

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002163

产品系列、型号、规格：

NXMLE-125S、F、H；NXMPLE-125S、F、H；NXMHLE-125S、F、H；NXMFLE-125S、F、H 具体技术参数及型号解释见附件

联系人：陈文忠

电话：05776-62877777

电子邮箱：cwz@chint.com

指定签字人：

自我声明时间：2022-10-24

自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002163

产品系列、型号、规格(附件)：

具体参数：
：NXMLE-125S、F、H；NXMPLE-125S、F、H；NXMHLE-125 S、F、
H；NXMFLE-125 S、F、H
Uimp:8kV;
Ui:800V;
Ue:AC220V/AC230V/AC240V（1P+N,2P)、AC200V（3P,3P+N,4P)、
AC380V/AC400V/AC415V（3P,3P+N,4P)；
In:10A,12.5A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,35A,40A,45A,50A,55A,60A,63A,65A,70A,75A,80
A,85A,90A,95A,100A,105A,110A,115A、120A,125A;
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;
额定运行短路分断能力（Ics)：
S 型：18kA (AC220V/AC230V/AC240V)，13kA (AC200V,AC380V/AC400V/AC415V)；
F 型：36kA (AC220V/AC230V/AC240V)，18kA (AC200V,AC380V/AC400V/AC415V)；
H 型：36kA (AC220V/AC230V/AC240V)，18kA (AC200V,AC380V/AC400V/AC415V)，
额定极限短路分断能力（Icu)：
S 型：36kA (AC220V/AC230V/AC240V)，25kA (AC200V，AC380V/AC400V/AC415V)；
F 型：36kA (AC220V/AC230V/AC240V)，18kA (AC200V，AC380V/AC400V/AC415V)；
H 型：50kA (AC220V/AC230V/AC240V)，36kA (AC200V，AC380V/AC400V/AC415V)；
额定剩余动作电流（IΔn)：
四档可调/三档可调/单档/非延时:(30/50/100/200/300/400/500/600/800/1000)mA；
四档可调/三档可调/单档/延时型：(50/100/200/300/400/500/600/800/1000)mA；
额定剩余动作类型：AC 型,A 型;
漏电脱扣器的类型：电子式;
剩余接通和分断能力（IΔm)：
S 型：9kA (AC220V/AC230V/AC240V)，6.5kA (AC200V，AC380V/AC400V/AC415V)；
F 型：9kA (AC220V/AC230V/AC240V)，4.5kA (AC200V，AC380V/AC400V/AC415V)；
H 型：12.5kA (AC220V/AC230V/AC240V)，9kA (AC200V，AC380V/AC400V/AC415V)；
适用频率：50Hz/60Hz
选择性类别:A;
脱扣级别：5、10A、10、20（电动机保护用适用)
极数：2P（仅 S 型)、1P+N（1 个保护极，N 极常通，仅 S 型)，3P，3P+N
（3 个保护极，N 极常通)，4P（3 个保护极，N 极可开闭)，4P;
1P+N 和 3P+N 不适用于隔离;
配用的辅助触头: CQC2016010304835035;
1NO1NC/2NO2NC;
Ith:3A;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13:Ue/Ie:DC110V，DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器：型号：UVT-M1;
Us: AC220V/AC230V/AC240V，AC380V/AC400V/AC415V;
电动操作机构：型号:MD-M1;
Us:AC220V/AC230V/AC240V, DC110V.DC220V/DC250V ，AC380V/AC400V/AC415V;

联系人：陈文忠
电话：05776-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2022-10-24
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002163

产品系列、型号、规格(附件)：

型号的解释：



注：

1. 短路分断能力代号：标准型（代号 S），适用型（代号 F），较高型（代号 H）；
2. 上盖型式代号：双层盖（无代号）
3. 操作方式代号：手柄直接操作（无代号）；电动操作用 P 表示；转动手柄操作用 Z 表示；
4. 极数代号：二极（代号 2）；三极（代号 3）；四极（代号 4）
5. 用途代号：配电保护用（无代号）；电动机保护用（代号 2）；发电机保护用（代号 3）

联系人：陈文忠

电话：05776-62877777

电子邮箱：cwz@chint.com

指定签字人：

自我声明时间：2022-10-24

自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002163

产品系列、型号、规格(附件)：

6. 四极产品中性极(N)的型式分为 4 种：
A 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分；
B 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分)；
C 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分(N 极先合后分)；
D 型：N 极安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分；
7. 剩余电流动作特性代号：非延时型（无代号）；延时型（代号 Y）；
8. 额定工作电压：AC220V/AC230V/AC240V;AC380V/AC400V/AC415V（无代号）;AC200V（代号 V）；
9. 漏电启停功能代号：常规（无代号），漏电启停功能（代号 Q）；
10. 漏电报警功能代号：常规（无代号），剩余电流报警功能（代号 J）。

联系人：陈文忠
电话：05776-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com

指定签字人：

自我声明时间：2022-10-24

自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。