



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：A2017CCC0307-2669978
(任务编号)

产品名称：剩余电流动作断路器

型 号：NBHLE-40

检测机构：上海电器设备检测所





<p>样品名称: 剩余电流动作断路器</p> <p>型 号: NBHLE-40</p> <p>商 标: 正泰/CHINT</p> <p>样品数量: 24 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-08-21</p> <p>完成日期: 2017-09-07</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.22-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NBHLE-40
 Ue: AC220V/230V/240V;
 In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;
 IΔ n: 0.01A,0.03A/AC 型;
 瞬时脱扣类型: C, D 型;
 热磁式;
 IΔ m: 500A;
 Icn: 4500A;
 Ics: 4500A;
 极数: 1P+N(带一个保护极,N 极可开闭);
 适用于隔离;

主检: 	日期: 2017.12.8
审核: 	日期: 2017.12.8
签发: 	日期: 2017.12.8



备注: 变更情况见本报告第 2 页附页

