



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647949

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NM5-250HV, NM5NE-250HV; 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年04月03日 有效期至: 2029年05月12日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024年06月26日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307647949

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM5-250HV、NM5NE-250HV

Uimp: 8kV;

Ui: 1250V;

Ue: AC415V, AC690V, AC800V, AC1000V, AC1140V;

In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A,

250A(电磁式);

In: 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A(热磁式);

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;

Ics:

F 型: AC415V: 70kA, AC690V: 40kA, AC800V: 30kA, AC1000V: 12kA, AC1140V: 12kA;

Q 型: AC415V: 100kA, AC690V: 50kA, AC800V: 40kA, AC1000V: 12kA, AC1140V: 12kA;

Icu:

F 型: AC415V: 70kA, AC690V: 40kA, AC800V: 40kA, AC1000V: 12kA, AC1140V: 12kA;

Q 型: AC415V: 100kA, AC690V: 50kA, AC800V: 40kA, AC1000V: 12kA, AC1140V: 12kA;

选择性类别: A;

极数: 3P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头和报警触头: AX-M5, AL-M5, CCC 证书编号: 2024010305685519; 1NO1NC, 2NO2NC, 3NO3NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.26A;

DC-13: Ue/Ie: DC110/220/250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: UVT25-M5NEHV: Us: AC48V 50/60Hz, AC110V 50/60Hz,

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司