



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-805870

(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: NA1P-1000、NA1-1000X、NA1H-1000

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告

产品名称: 万能式断路器	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
型 号: NA1P-1000,NA1-1000X, NA1H-1000	生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
商 标: CHINT/正泰	生产企业: 温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
样品数量: 4 台	
样品来源: 工厂送样	
收样日期: 2021-06-04	
完成日期: 2021-06-30	
试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》	
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1	
主检: 方祥 日期: 2021-06-30	
审核: 倪超 日期: 2021-06-30	
签发: 日期: 2021-06-30	
备注	见附页 2

附页 1:

型号: NA1P-1000,NA1-1000X,NA1H-1000;

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC400V, AC690V;

额定电流(In): 200A,400A,630A,800A,1000A;

过电流脱扣器类型:电子式;

额定运行短路分断能力(Ics): Ics=30kA(AC400V), 20kA(AC690V);

额定极限短路分断能力(Icu): Icu=42kA(AC400V), 25kA(AC690V) ;

额定短时耐受电流(Icw): Icw=30kA/1s(AC400V), 20kA/1s(AC690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P ;

适用于隔离;

配用的辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC;

Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.25A,AC230V/1.3A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A,DC110V/0.55A

试验项目汇总表

[illegible]