

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010304392191

发证日期: 2022 年 02 月 17 日

有效期至: 2032 年 02 月 16 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	电动机保护器 NJBK7-800; Ui:690V;Uimp:4kV;Ue:AC415V;Ie:1A~5A,2A~10A,8A~40A,20A~100A,80A~400A,200A~800A;脱扣级别:5,10A,10,20,30;极数:3P;外壳防护等级:IP20;配用的辅助触头(本体):1NO,1NO1NC; Ui: 480V; Uimp:2.5kV;Ith:5A; AC-15: Ue/Ie: AC240V/1.5A, 480V/0.75A;型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2010010304392191

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

N JBK 7 - 800 □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①企业特征代号

②电动机保护器

③设计序号

④壳架等级

⑤无: 无 4mA~20mA 模拟量变送; M: 4mA~20mA 模拟量变送

⑥无: 无通讯接口; T: RS485 通讯接口



中国质量认证中心