



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684032

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

NA5-4000N, NA5-4000H, NA5P-4000N, NA5P-4000H, NA5H-4000N, NA5H-4000H, NA5J-4000N, NA5J-4000H, NA5G-4000N, NA5G-4000H, NA5NE-4000N, NA5NE-4000H, NA5F-4000N, NA5F-4000H, NA5PD-4000N, NA5PD-4000H, NA5NE-4000HU, NA5T-4000N, NA5T-4000H; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月29日 有效期至: 2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684032

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NA5-4000N,NA5-4000H,NA5P-4000N,NA5P-4000H,NA5H-4000N,NA5H-4000H,
NA5J-4000N,NA5J-4000H,NA5G-4000N,NA5G-4000H,NA5NE-4000N,NA5NE-4000H,

NA5F-4000N,NA5F-4000H,NA5PD-4000N,NA5PD-4000H,NA5NE-4000HU,NA5T-4000N,NA5T-4000H

Uimp:12kV(NA5NE-4000HU 为 20kV);Ui:1250V(NA5NE-4000HU 为 2000V);

Ue:AC380/400/415V,AC440/525/690V,AC800/1000/1150V;

In: 800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,3200A,3600A,4000A;

过电流脱扣器类型:电子式;Ics:见下表;Icu:见下表;Icw:见下表;

选择性类别:B 类;极数:3P,4P;适用于隔离用;适用频率:50/60Hz.

配用的辅助触头:AX-8,AX-M8(CQC 证书编号:CQC2013010304602112);

1NO1NC~12NO12NC(可选);Uimp:2.5kV;Ith:5A;

AC-15:(Ie/Ue):5A/AC110V,4A/AC240V,2A/AC415V;

DC-13:(Ie/Ue):0.25A/DC110V,0.25A/DC220V;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈:

Us:DC24~30V,DC48~60V,AC/DC100~130V,AC/DC200~240V,AC380~440V;

50/60Hz(AC);

分励脱扣器:

Us:DC24~30V,DC48~60V,AC/DC100~130V,AC/DC200~240V,AC380~440V;

50/60Hz(AC);

欠压脱扣器:

Us:DC24~30V,DC48~60V,AC/DC100~130V,AC/DC200~240V,AC380~440V;

50/60Hz(AC).

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684032

证书附页：第 2 页 共 3 页

Ue(V)	型号	Ics(kA)	Icu(kA)	Icw(1s) (kA)
AC380/400/415	NA5-4000N、NA5P-4000N、 NA5H-4000N、NA5J-4000N、 NA5G-4000N、NA5NE-4000N、 NA5F-4000N、NA5PD-4000N、 NA5T-4000N	85	85	66
	NA5-4000H、NA5P-4000H、 NA5H-4000H、NA5J-4000H、 NA5G-4000H、NA5NE-4000N、 NA5F-4000H、NA5PD-4000H、 NA5T-4000H	100	100	85
AC440/525/690	NA5-4000N、NA5P-4000N、 NA5H-4000N、NA5J-4000N、 NA5G-4000N、NA5NE-4000N、 NA5F-4000N、NA5PD-4000N、 NA5T-4000N	66	66	66
	NA5-4000H、NA5P-4000H、 NA5H-4000H、NA5J-4000H、 NA5G-4000H、NA5NE-4000H、 NA5F-4000H、NA5PD-4000H、 NA5T-4000H	75	75	75
AC800	NA5NE-4000HU	80	80	80
AC1000/1150	NA5NE-4000HU	70	70	70

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684032

证书附页：第 3 页 共 3 页

型号的解释：

NA5 □ - 4000 □
① ② ③ ④

①NA5：万能式断路器型号

②□：专供代号，空：常规产品，P：Power 系列，H：H 系列，J：J 系列，G：G 系列，

NE：NE 系列，F：F 系列，PD：PD 系列，T：5G 通讯系列

③4000：壳架电流 4000A

④□：分断能力代号/高电压代号：

分断能力：H 为高分断能力，N 为标准分断能力；HU 为高电压代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司