

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2023980307001397

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司  
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-04  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001397

产品系列、型号、规格:

NXM N-400C、E、S、F、H;NXM NP-400C、E、S、F、H;NXM NF-400C、E、S、F、H;NXM NH-400C、E、S、F、H;  
NXM N-630C、E、S、F、H;NXM NP-630C、E、S、F、H;NXM NF-630C、E、S、F、H;NXM NH-630C、E、S、F、H;  
详见附件

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-04  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001397

产品系列、型号、规格(附件):

NXMN-400C, E, S, F, H;  
NXMNP-400C, E, S, F, H;  
NXMNF-400C, E, S, F, H;  
NXMNH-400C, E, S, F, H;  
NXMN-630C, E, S, F, H;  
NXMNP-630C, E, S, F, H;  
NXMNF-630C, E, S, F, H;  
NXMNH-630C, E, S, F, H;  
Uimp:12kV,Ut:1000V;  
Ue:AC200V/AC220V/AC230V/AC240V/AC380V/AC400V/AC415V/AC660V/AC690V;  
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;  
In:250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A(NXMN□-400);  
In:250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A,450A,500A,550A,600A,  
630A(NXMN□-630);  
额定短路分断能力:  
C 型 (AC380V/AC400V/AC415V):Ics=15kA,Icu=25kA;  
E 型 (AC200V/AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)(AC660V/AC690V);  
Ics=50kA/36kA/7.5kA,Icu=50kA/36kA/7.5kA;  
S 型 (AC200V/AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)(AC660V/AC690V);  
Ics=50kA/36kA/7.5kA,Icu=75kA/50kA/10kA;  
F 型 (AC200V/AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V) (AC660V/AC690V);  
Ics=75kA/50kA/10kA,Icu=75kA/50kA/10kA;  
H 型 (AC200V/AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V) (AC660V/AC690V);  
Ics=75kA/50kA/10kA,Icu=100kA/70kA/15kA;  
适用频率: 50Hz/60Hz;选择性类别: A 类; 脱扣级别: 10, 20, 30;  
级数: 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可关闭), 4P; 具有隔离功能 (3P+N 除外);  
配用的辅助触点: (CQC22107346397)  
1NO+1NC; 2NO+2NC; 3NO+3NC;Ui:500V;Ith:5A  
AC-15, Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;  
DC-13, Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;  
符合附录 N 的电子附件:  
欠压脱扣器 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,  
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;  
电动操作机构 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,  
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;  
预付费分断脱扣器 AC110V,AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,  
DC24V,DC110V,DC220V/DC250V;

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-04  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001397

产品系列、型号、规格(附件):

3.3.2 (1) 说明(Explanation of model type)  
附件中无其他认证信息(如: 3.3.2)  
3.3.2 (1) 说明(Explanation of model type)  
(1) 说明(Explanation of model type)  
(2) 说明(Explanation of model type)  
(3) 说明(Explanation of model type)  
(4) 说明(Explanation of model type)

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cw.z@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-04  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:

